



Metalen strippen volgens opgave casco-constructeur

Viltoplegging en viltwalheid conform opgave akoestisch adviseur en casco-constructeur

Vilt, 5 mm bijzande dikte

Extra isolatie ter plaatse van vloerdetail hoeken t.b.v. lijpvormige koudebrug

Opbouw dragende bouwwaai als kopgevel

- Metselwerk
- Lichtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbreking) (dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C-profielen als dragend systeem conform opgave casco-constructeur
- Minerale wol 100mm (basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

Elementopbouw dakvloer dakbedekking conform specificaties Leverancier Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaarplaat, OSB of geprofileerde staalplaat C liggers conform opgave casco-constructeur

dampremmende laag gipskartonplaat op veerregels

Prestatie bouwknoop:
 geluid:
 Gevel: $G_{a,k} \geq 20$ dB(A)
 Dak: $G_{a,k} \geq 20$ dB(A)
 Brand:
 Dak: 30 min en zie verder tabel
 Kopgevel 60 min en zie verder tabel
 Rc waarde:
 Kopgevel $\geq 2,5$ m²K/W
 Dak $\geq 2,5$ m²K/W
 f factor $\geq 0,65$

Afwerking van de voegen plafond/wand met gips voegvulling

Voorzetwand bij woningscheiding verticaal

Bouwwaai Staal Framebouw / kapevel
 basis C 100 profielen
 Kopgevel / Dakvloer
 Buitenbekleding metselwerk
Detail 8.0 ALT